



skropliny włączyć  
do pionu poprzez  
syfon z kulą

+/-0.00

KOMUNIKACJA / MATA GUMOWA

skropliny włączyć  
do pionu poprzez  
syfon z kulą

1 pion freonowy  
na piętro

- okna wyposażyć w kontaktrony
- sterowniki ściennie
- przewidzieć wymianę sufitów  
podwieszanych w pom. objętych  
klimatyzacją

HALA LODOWISKO  
RZUT PARTERU